Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«29» сентября 2026 г., 10260061000223392387
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» октября 2026 г., 17 час. 00 мин. № 2609/002-10/167-ВО/П
(дата и время составления предписания)

Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гражданская, д.15
(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 28 » сентября 2026 г., № 2609/002-10/167-ВО/Р, учетный номер проверки 10260061000223392387.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:
1. Сазанович Сергей Владимирович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (заместитель главного государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов Республики Карелия по пожарному надзору)
2. Морозов Игнат Алексеевич – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор Беломорского и Сегежского районов Республики Карелия по пожарному надзору)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):
1. Респ Карелия, р-н Сегежский, пгт Надвоицы, ул Ленина, Дом 9а
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 14 П. НАДВОИЦЫ" ИНН 1006500604, адрес регистрации юридического лица: 186430, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, СЕГЕЖСКИЙ, ПГТ НАДВОИЦЫ, УЛ ЛЕНИНА, Д. 9А
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «21» октября 2026 года, 14 час. 30 мин.
по «26» октября 2026 года, 17 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
03 час 00 минут (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В школе-интернат №14 руководитель организации не обеспечил исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов): ПК-2, ПК-3, ПК-5. Основание: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.50 - Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. . Место выявления нарушения: Здание школы-интернат №14 п. Надвоицы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:
01.10.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обеспечить исправное состояние пожарных кранов в здании школы

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Сведения (документы), подтверждающие устранение выявленного нарушения обязательного требования.

2. Эваукационный выход на 1 этаже из спортивного зала не оборудован дверями, которые предусмотрены проектной документацией. Основание: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.2(1) - Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации. . Место выявления нарушения: Здание школы-интерната №14 п. Надвоицы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

Срок устранения нарушения:
01.10.2027·

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обеспечить наличи двери эваукационного пути на 1 этаже

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Сведения (документы), подтверждающие устранение выявленного нарушения обязательного требования.

3. На объекте защиты отсутсвует регламент проведения технического обслуживания внутреннего противопожарного водопровода с учетом требования типового регламента. Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 1 статьи 6; "ГОСТ Р 59643-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», п. 6.2.3. - При организации работ по техническому обслуживанию разрабатывают регламенты проведения технического обслуживания ВПВ с учетом требования типового регламента (приложение А), эксплуатационной документации на оборудование, а также графики проведения технического обслуживания. Периодичность выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию должна быть представлена в проектной (рабочей) документации. Регламент проведения технического обслуживания ВПВ утверждается организацией - заказчиком технического обслуживания ВПВ.. Место выявления нарушения: Здание школы-интернат №14

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.10.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обеспечить наличие регламента проведения технического обслуживания внутреннего противопожарного водопровода

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Сведения (документы), подтверждающие устранение выявленного нарушения обязательного требования.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор Беломорского и Сегежского районов Республики Карелия по пожарному надзору) Морозов Игнат Алексеевич

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
423B31F352B9CE19F6A12326B4AB5343
Владелец: Морозов Игнат Алексеевич
Действителен с 02.12.2025 по 25.02.2027

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)) (подпись)

Морозов Игнат Алексеевич - дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор Беломорского и Сегежского районов Республики Карелия по пожарному надзору), телефон: 89004621005, e-mail: morozov_ia@10.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«14» часов «00» минут «27» октября 2026 г. Гурина Л.В
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: